



Vse mere je potrebno preveriti na objektu ! Pred naročilom opreme je potrebno preveriti izvedene prostore ter preveriti dimenzije opreme, če ustrezajo izvedenemu stanju na objektu.  
 V skladu s predpisi, mora izvajalec del pred začetkom in med izvajanjem posameznih del, opraviti pregled načrta za izvedbo in opozoriti na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti ter zahtevati njihovo odpravo. Za pravilnost izvedb jamči izvajalec del !  
**SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA SO MOŽNE LE S PRISTANKOM PROJEKTANTA!**

© NAČRT JE AVTORSKA LASTNINA PODJETJA SPI INŽENIRING d.o.o.  
 Kopiranje te dokumentacije in dajanje obvestil o njeni vsebini ni dovoljeno, če ni posebej odobreno.  
 Za vsa opravila, ki so v nasprotju s tem določilom, je zakonsko predvideno denarno nadomestilo za nastalo škodo.

Spr.:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:
Investitor:	OŠ DANILE KUMAR Gogalova ulica 14, 1000 Ljubljana	Objekt:	PRENOVA JV DELA STAVBE 1 OŠ DANILE KUMAR
Izvajalec:	SPI INŽENIRING d.o.o. Dolina 4, 1351 Brezovica	Projekt:	STROJNE INSTALACIJE
Podizvajalec:		Naslov:	
Ime:	Id.št.	Podpis:	
Odg.vod.proj:	Curk Jožica u.d.i.a.	A-0500	
Odg.proj.:	Dremelj M. u.d.i.s.	S-0987	
Izdelal:			
Kontroliral:			
Merilo:	Datum:	Številka projekta:	06/20
		Faza:	PZI
1 : 50	maj 2020	Številka načrta:	S-02/2020
		List:	PR-01

© SPI Inženiring d.o.o. Vse pravice pridržane. Vsa opomba izredno prenesena na naročnika, so pridržane.